

Na temelju članka 21 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010), a u svezi sa člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011), članka 65 Statuta Centra za odgoj i obrazovanje « Slava Raškaj » Split(u daljnjem tekstu : Centar), Upravno vijeće Centra na prijedlog Stručnog vijeća dana 22.10.2015.g. donosi

PRAVILNIK o zaštiti od požara

I Opće odredbe

Članak 1.

Zaštita od požara obuhvaća :

1. skup mjera zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara ,
2. ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju kontrolu,
3. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu,
4. radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara ,
5. obvezu radnika i ravnatelja Centra za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
6. dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristi.

Članak 2.

Centar za odgoj i obrazovanje « Slava Raškaj » Split u Radničkoj 2 Split Rješenjem ministra unutarnjih poslova br. 511-12-18-UP/I-983/2003-J.S. od dana 09.06.2003 razvrstan je u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara.

II Mjere zaštite

Članak 3.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevini kao i na prostoru oko nje, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na :

1. projektiranje građevine ili izvođenja radova na postojećoj građevini, adaptaciji, rekonstrukciji ili ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevine i opreme primjenjuju se propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,
2. izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih za transport tekućina i plina i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
3. držanje zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari koje se drže u radnim prostorima, te u drugim pomoćnim prostorijama,
4. pretakanje, prijevoz i prenošenje zapaljivih, eksplozivnih i opasnih tvari,

5. određivanje mjesta i uvjeta za čuvanje masnih krpa, pamučnjaka, papira i drugih zapaljivih i samozapaljivih otpadaka,
6. postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i rada s otvorenim plamenom i sl.)
7. održavanje čistoće u radnim prostorima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određeno mjesto,
8. označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevine i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
9. uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje,
10. opskrbljenost građevina i radnih prostora hidrantima i
11. opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima čiji se broj i količina utvrđuju posebnim propisima.

Članak 4.

Centar je dužan imati radnika zaduženog za poslove zaštite od požara. Odgovorna osoba za zaštitu od požara mora biti osposobljena za obavljanje poslova zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Svaki radnik u Centru dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način propisan zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Svaki radnik u Centru dužan je svojim radom sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ugroženih i imovine ugrožene požarom.

Svaki radnik u Centru dužan je voditi računa da ne izazove požar.

Svaki radnik mora biti obučen za gašenje požara i spašavanja ugroženih i imovine kod ovlaštene osobe i o tome ishoditi uvjerenje.

Članak 5.

Kod izvođenja građevinskih radova ili adaptacija na građevini Centra izvođač radova je dužan imenovati odgovornu osobu za provedbu mjera zaštite od požara.

Radnik iz članka 4 ovog Pravilnika izdaje dozvolu za rad u kojoj se navodi ime i prezime odgovorne osobe izvoditelja iz stavka 1 ovog članka.

Uporabna dozvola za izgrađene ili rekonstruirane dijelove građevine Centra može se dobiti kad se utvrdi da su provedene mjere zaštite od požara predviđene glavnim projektom.

Članak 6.

Centar je dužan održavati u ispravnom stanju električne, plinske i ventilacijske instalacije kao i uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu mora posjedovati dokumentaciju.

Članak 7.

Centar je dužan instalirati sustav za automatsku dojavu požara sa alarmnim: svjetlosnim i zvučnim sirenama.

Centar je dužan nakon instaliranja sustava za automatsku dojavu požara ishoditi uvjerenje o ispravnosti za stabilni sustav za dojavu požara.

Članak 8.

Centar je dužan osigurati nesmetan prolaz do zgrade Centra iz glavne ulice, ulaz u zgradu kao i izlaz iz zgrade Centra, evakuacijski put i stube.

Članak 9.

U prostorijama Centra zabranjeno je pušenje.

Članak 10.

Otpadni gorivi materijal, papir i ostalu ambalažu čistačica je dužna na završetku radnog vremena ukloniti iz svih radnih prostorija i odložiti izvan Centra na za to određeno mjesto.

Članak 11.

U prostorijama Centra zabranjena je pohrana lako zapaljivih tekućina, plinskih boca ili predmeta koji predstavljaju opasnost od požara.

Članak 12.

Svi radnici Centra moraju biti osposobljeni za uporabu i rukovanje aparatima za početno gašenje požara, poznavati sve nužne izlaze iz zgrade i način pozivanja vatrogasnih postrojbi u slučaju širenja požara.

Članak 13.

Posebne mjere zaštite od požara potrebno je provoditi na:

- gromobranskoj instalaciji
- električnoj instalaciji
- priključnoj opremi za plin propan-butan (gumena i bakrena cijev) koja mora biti atestirana i odgovarajuće duljine
- instalacijama sigurnosne i protupanične rasvjete
- odsisnom dimovnom kanalu za masnoće iznad štednjaka
- električnim aparatima i mašinama
- vatrogasnim aparatima koja se moraju održavati i držati u ispravnom stanju

Članak 14.

Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije vrši ovlaštena pravna ili fizička osoba poslije svakog popravka, nakon svakog udara groma i redoviti pregled najmanje jedanput u tri godine.

O ispitivanju gromobranske instalacije vodi se zapisnik u koji se unose svi elementi o stanju instalacije.

Članak 15.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje otpora izolacije i indirektnog napona na dodir električne instalacije obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba na električnim instalacijama koje su starije od pet godina.

O ispitivanju vodi se zapisnik u koji se unose svi elementi o stanju instalacija.

Članak 16.

Pregled i ispitivanje električnih aparata i mašina vrši u zakonskim rokovima ovlaštena pravna ili fizička osoba.

O ispitivanju električnog aparata izdaje je uvjerenje za svaki aparat ponaosob.

Članak 17.

Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete obavlja jedanput godišnje ovlaštena pravna ili fizička osoba.

O ispitivanju vodi se zapisnik u koji se unose svi elementi o stanju rasvjete.

Članak 18.

Vatrogasni aparati za gašenje požara u radnim prostorijama smiju se koristiti samo za tu namjenu.

Vatrogasni aparati moraju se držati u ispravnom stanju i biti servisirani u zakonskim rokovima kod ovlaštenog servisera.

Vatrogasni aparati su na vidljivom i dostupnom mjestu.

II Odgovorna osoba za zaštitu od požara

Članak 19.

Unutarnji nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u ustanovi provodi odgovorna osoba za zaštitu od požara.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je radnik raspoređen na radno mjesto: ekonom-kućni majstor-vozač.

Radnik mora imati najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Ukoliko radnik nema položen stručni ispit, do slanja radnika na polaganje stručnog ispita, potrebno je precizirati ugovor sa stručnom ustanovom o terminima i radnjama pregleda i ispitivanja koje će se provesti tijekom godine a što nalažu propisi.

Članak 20.

Za provođenje i nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara, pored odgovorne osobe za zaštitu od požara, odgovoran je i ravnatelj Centra.

Članak 21.

Odgovorna osoba iz članka 19 ovog Pravilnika u okviru svojih obveza nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara :

- obavlja nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika
- nadzire poštivanje mjera zaštite od požara od strane radnika Centra
- nadzire poštivanje mjera zaštite od požara vanjskih radnika koji obavljaju radove na zgradi i radnim prostorijama Centra
- nadzire ispravnost svih uređaja, opreme, instalacije koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje
- obavlja organizacijske poslove u svezi osposobljavanja radnika u rukovanju aparatima za početno gašenje požara
- nadzire osposobljenost radnika u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara
- obavlja poslove vođenja evidencije o nadzoru i ispitivanju protupožarnih uređaja

Članak 22.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara ima obavezu izvijestiti ravnatelja Centra o stanju provođenja mjera zaštite od požara i svim uočenim nedostacima u svezi zaštite od požara.

Članak 23.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom, odgovorna osoba za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine (obavlja radnje s otvorenim plamenom, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole i sl.), te o tome izvijestiti ravnatelja,
- narediti prestanak obavljanja svakog posla ili radnje koje neposredno ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine
- provjeriti poznavanje rada s opremom i uređajima za gašenje požara pojedinog radnika i prema potrebi uputiti ga na osposobljavanje

Članak 24.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara surađuje s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, nadležnim stručnim tijelima te vatrogasnom postrojbom Policijske uprave Split.

Članak 25.

O ispravnosti opreme i uređaja za gašenje požara, opreme i instalacija koje mogu izazvati ili omogućiti širenje požara skrbi se odgovorna osoba za zaštitu od požara. Odgovorna osoba pohranjuje i čuva zapisnike i isprave ovlaštenih osoba glede ispitivanja uređaja, opreme i instalacija zajedno s drugom dokumentacijom iz područja zaštite od požara.

Članak 26.

Ispitivanje sustava za dojavu požara i gašenje požara postavljenog u objektu ovog Centra obavlja pravna osoba koja je ovlaštena za obavljanje tih poslova i ima suglasnost MUP-a. Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara obavlja se najmanje jednom godišnje ako uputom proizvođača nije određen drugi rok. O ispitivanju sustava za dojavu i gašenje požara sastavlja se Zapisnik sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara "Narodne novine" br. 44/12.

IV Vatrogasni aparati

Članak 27.

U Centru su sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) vatrogasni aparati raspoređeni na odgovarajuća mjesta.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata označava se naljepnicom sukladno HRN ISO 6309.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

1. redovni pregled
2. periodični pregled
3. kontrolno ispitivanje

Članak 28.

Redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba.

Korisnik aparata je dužan o održavanju aparata voditi evidenciju.

Evidencija mora sadržavati podatke o tipu, tvorničkom broju, datum pregleda, naziv pravne osobe koji održava vatrogasni aparat, te o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju.

Članak 29.

Redovni pregled vatrogasnih aparata se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca i njime se utvrđuje:

- uočljivost aparata i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

Uočene nedostatke Centar je dužan odmah otkloniti sam ili putem stručne osobe.

Članak 30.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se jednom godišnje i obuhvaća:

1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja
2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
4. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO₂)
5. kontrolu ispravnosti monometra (ako je omogućena)
6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz prokutkivanje zrakom i obveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i britvi
8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepljivu naljepnicu, i ljepljenjem na spremnik aparata
9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Kod periodičnog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje kod svakog slijedećeg periodičnog pregleda treba obaviti sve radnje iz stavka 1. ovog članka, a umjesto radnje propisane točkom 4. stavka 1. treba smanjiti tlak pogonskog plina

u aparatu na tlak okoline i provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela.

Članak 31.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda na aparatu postaviti oznaku (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se aparat ne može rastaviti te aparat označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno izvršiti ponovni periodični pregled i oznaku (šifru) stručne osobe koja je izvršila pregled.

Članak 32.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara u Centru dužna je organizirati, u dogovoru s ravnateljem, uklanjanje uočenih i utvrđenih nedostataka, oštećenja ili kvarova na vatrogasnim aparatima i instalacijama sukladno odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o vatrogasnim aparatima (101/11).

V Osposobljavanje radnika za provođenje mjera zaštite od požara i gašenje

Članak 33

Svi radnici Centra obavezni su se osposobiti za zaštitu od požara na način i po programu kojeg organizira ovlaštena osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Osposobljavanje radnika organizira odgovorna osoba za zaštitu od požara u dogovoru s ravnateljem.

Osposobljenost se dokazuje uvjerenjem.

Svaki radnik, prije stupanja na rad, mora biti upoznat s opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara koje je dužan provoditi.

VI Obaveze, odgovornost i dužnost radnika i ravnatelja za provođenje mjera zaštite od požara i gašenje

Članak 34.

Obveze i odgovornost za provođenje mjera zaštite od požara u Centru osim odgovorne osobe za zaštitu od požara imaju ravnatelj i radnici Centra.

Članak 35.

Ravnatelj Centra obavezan je:

- jedanput godišnje razmatra stanje zaštite od požara na razini Centra
- predlaže donošenje te izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti od požara
- razmatra zapisnike Policijske uprave o provedbi mjera zaštite od požara
- osigurava uvjete za otklanjanje nedostataka utvrđenih u zapisniku Policijske uprave
- nadzire provedbu provođenja mjera zaštite od požara preko odgovorne osobe
- na osnovu stanja provođenja mjera zaštite od požara predlaže Upravnom vijeću Centra mjere koje treba poduzeti i skrbi se o izvršavanju odluka
- koordinira rad radnika kod poduzimanja svih mjera, dojava, gašenja, evakuacije i spašavanja ugroženih i imovine nakon izbijanja požara, do dolaska profesionalnih vatrogasnih postrojbi
- poduzima mjere prema radnicima koji krše ili ne provode propisane mjere zaštite od požara odnosno naložene mjere zaštite od požara,
- planira i osigurava financijska sredstva za nabavku opreme i sredstava za gašenje požara u suradnji s Upravnim vijećem Centra
- zabranjuje rad u prostoriji gdje prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije
- zabranjuje smještaj i uskladištenje lako zapaljivih tekućina, plina i drugih opasnih tvari ako prethodno nisu provedene mjere zaštite od požara

Članak 36.

Radnik Centra obavezan je:

- provodi i pridržava se propisanih mjera zaštite od požara
- provodi mjere naložene od strane odgovorne osobe za zaštitu od požara i ravnatelja

- o uočenim oštećenjima ili nedostacima na uređajima i opremi za dojavu i gašenje požara, izvješćuje odgovornu osobu za zaštitu od požara
- osposobljava se za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara
- upozna se s neposrednim opasnostima od požara na radnom mjestu
- aktivno sudjeluje u gašenju požara, spašavanju ugroženih i imovine

Članak 37

Nepoštivanje i neprovođenje propisanim ili naloženih mjera zaštite od požara predstavlja težu povredu obveze iz radnog odnosa sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti Centra.

Članak 38.

Svaki radnik Centra koji opazi izbijanje požara, dužan ga je ugasiti ako je to moguće, a da ne ugrozi vlastiti ili tuđi život.

Ako radnik ne može ugasiti požar dužan je dojaviti o izbijanju požara vatrogasnoj postrojbi na telefon broj 112 ili 193.

O izbijanju požara radnik je dužan izvijestiti ravnatelja i radnike Centra

Radnik koji vrši dojavu telefonom vatrogasnoj postrojbi dužan je dati slijedeće podatke:

- mjesto nastanka požara odnosno adresu Centra
- što gori i ima li ugroženih
- ime i prezime dojavljivača
- broj telefona s kojeg se vrši dojava

Članak 39.

Na alarm ili obavijest o požaru svi radnici Centra dužni su se okupiti u dvorištu Centra radi organiziranja i uključivanja u gašenje požara.

Organiziranje radnika u svrhu gašenja požara obavlja ravnatelj i odgovorna osoba za zaštitu od požara.

Ako ravnatelj i odgovorna osoba za zaštitu od požara nisu nazočni u Centru, organiziranje radnika obavlja dežurni odgovatelj.

Članak 40.

Nakon izbijanja požara u Centru, odgovorna osoba isključuje električnu energiju na glavnoj razvodnoj ploči i dovod plina.

Nakon završetka gašenja ravnatelj Centra dužan je osigurati dežurstvo na mjestu požara.

Dežurstvo se obavlja u vremenu u kojem bi moglo doći do ponovnog izbijanja požara.

Članak 41.

Nakon završetka gašenja požara, uporabljenu opremu i sredstva za gašenje treba dovesti u ispravno stanje i spremiti na predviđeno mjesto.

VII Prijelazne i završne odredbe

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od dana 16.03.2006.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Centra.

Predsjednik Upravnog vijeća Centra:

Mr.sc. Ljubomir Urlić, dr. stom.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj

ploči dana 23.10.2015.

Pravilnik je stupio na snagu dana 23.10.2015.

Klasa:

Urbroj :

